

监理日志（ ）

日期：2021 年 05 月 27 日

天气：小雨

星期：四

气温：18—27℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：9、10#风机 1、与业主一起验收 11#、12#风机箱变电缆相序测试及电缆终端制作安装移交生产部，H 线路倒送电一次性完成； 2、巡检旁站 10#风机吊装机舱安全情况，发现现场临时发动机未有接地极连接即令其消缺完成； 3、与业主一起巡检砼道路施工情况	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	誉海建设工程有限公司 众森建设集团有限公司 苏华建设集团有限公司	1、施工人员 42 人 2、场区配电 11#12#风机箱变电缆相序测试倒送电完成； 3、15#风机砼道路浇筑； 4、10#风机机舱吊装完成；
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员		黎建光 高富海
记录人：黎建光		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发