

监理日志（ ）

日期：2021年 06月 11日

星期：五

天气：晴

气温：22—35℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位：2#、15#风机 1、巡检 15#风机道路原有砼路拆除清理整平压实情况，； 2、巡检辛庄（2#风机）电缆光缆敷设情况，检查电缆沟深度 1.2 米符合设计要求，两台挖掘机一挖一埋；	
场 区 配 电 施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	誉海建设工程有限公司 众森建设集团有限公司 苏华建设集团有限公司	1、施工人员 26 人 2、15#风机道路砼浇筑； 3、2#风机电缆光缆敷设；
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人 员	黎建光 高富海	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	