




监 理 日 记 ()

日期: 2021年06月19日 天气: 小雨 星期: 六 气温: 21~25℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、无施工。</p> <p>2、安全施工情况: 叉车使用前点检正常。</p> <p>3、文明施工情况: 无。</p> <p>4、钢构施工情况: 无。</p> <p>5、电气施工情况: 无。</p> <p>6、组件安装情况: 无。</p> <p>7、电缆施工情况: 无。</p> <p>8、安全(危险)因素: 无。</p> <p>9、危险点: 无</p> <p>10、材料/设备到货情况: 组件到货一车 28 件, 共 1064 块。</p> <p>11、材料/设备检查情况: 组件包装完好 无破损, 资料齐全。</p> <p>12、其它情况: 对验收要求事项及时落实整改。</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 慈 农 电 力 有 限 公 司	<p>三区: 桩基一次浇筑完成 554 处, 钢结构立柱组立完成 86 根 (共 732 处)</p> <p>今日施工: 无</p>
其 它 事 项	<p>人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 施工人员 1 人</p> <p>明日工作: 箱逆变低压电缆路径整改</p> <p>其它方面: 预计下周二宁波供电公司到场验收</p>	
本场监理人员		
记录人: 		总监理工程师:

现场照片



编号: N/RTQR-06-034
 SOLAR MAKES LIFE BETTER
 让金色阳光 还原自然本色

宁波瑞元天科新能源材料有限公司

质量合格证书

以下产品按照宁波瑞元天科新能源材料有限公司的质量要求，通过了质量检验。

批次号	产品名称	产品型号	数量	外观	电气参数	技术指标
RY21061801	双玻单晶组件	DM60S-315WE	1064PCS	OK	OK	OK

兹证明宁波瑞元天科新能源材料有限公司提供的产品符合质量要求。

检验员: 代慧娟 审核: 潘友帅

宁波瑞元天科新能源材料有限公司质量中心



公司总部: 浙江省宁波杭州湾新区启源路18号
 青岛办事处: 山东青岛城阳国贸大厦1038号
 电话: 400-155-9909