

监 理 日 志 ()

日期: 2020年6月12日

天气: 晴

星期: 五

气温: 25-33℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、 监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海道发能源科技有限公司	已完成: 支架主基座焊接全部完成, 共 1012 个; 辅助基座焊接全部完成, 共 644 个; 支架安装已完成, 电缆桥架安装 75%。 今日未施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):