

监理日记

日期: 2020 年 08 月 08 日

天气: 大雨转多云

星期: 六

气温: 22--27 度

工程名称: 河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、 监理现场巡查施工单位安装组件、桥架的施工, 要求施工人员安装组件轻拿轻放, 组件及桥架的紧固件紧固到位。严格按照规范及图纸设计施工。</p> <p>2、 现场压 3*95 的低压电缆头及压 MC4 接头, 要求按规范要求压接好,</p> <p>3、 要求施工单位做好安全防护及防暑降温措施, 尽量错开中午高温时段施工, 施工人员佩戴好安全防护用品, 确保施工安全。</p>	
	施工单位	施工内 容 及 进 度

施工情况	徐州市工业设备安装有限责任公司	<p>1、施工单位桥架及组件安装施工,压接 3*95 低压电缆头及 MC4 接头。。</p> <p>2、现场施工人员 16 人。</p> <p>3、上午下雨现场未施工。</p>
其它事项		<p style="text-align: center;">工程进展汇总情况</p> <p>1、支架立柱基础浇砼总完成大约----1039 只。</p> <p>2、相变、配电装置舱基础结构整体全完成----2 只。</p> <p>3、相变、配电装置舱进场并安装完成---2 只。已带电并网。</p> <p>4、支架立柱安装完成 100 组，管桩支架完成 9 组。</p> <p>5、相变、配电舱基础防雷接地施工完成，及支架外围接地完成大约 250 米。</p> <p>6、进场管桩 100 根。完成压桩施工 100 根。</p> <p>5.支加、扁铁及附件材料全部到场。</p> <p>6、电缆桥架进场。</p> <p>7、ZRC_YJV22-6/10Kv-3X95 电缆 235M 及光伏线到场。</p> <p>8、逆变器进场二台。低压电缆 ZRCYJV22-3x95 进场.</p> <p>9、逆变器安装施工 2 台。进场 6 台。7 月 25 日</p> <p>10、二次设备电缆进场。</p> <p>11、光伏组件进场---92 箱---2484 块安装完成。另加备件 18 块组件板。</p> <p>12、光伏组件进场---64 箱 x35 块---2240 块</p> <p>13、光伏组件进场---32 箱 x 35 块---1120 块。</p> <p>14、光伏组件进场---4 箱*加 3 块计 143 块，总计到场 6005 块。</p> <p>15、光伏区布线图已到场。</p>
本日监理现场人员		<u>1人</u>
记录人：王明官		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰