

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020 年 10 月 13 日 星期：二		天气：多云	气温：17°~24°
监理人员动态：1人 施工人员动态：10人 施工机械动态：		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	巨润新材料施工点 1# 屋面支架、组件安装完成 93% 光伏直流线缆放线完成约 80%，2# 屋面光伏施工。		
检查发现的问题	叮嘱电气放线人员，红、黑线缆绑扎时一定要分开。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	郭通	总监签阅	王立杰