

# 监理工作日记

项目名称：浙江巨润新材料科技有限公司 3200KWp 分布式光伏发电项目

|                  |                                                   |                 |            |
|------------------|---------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 2020年10月20日 星期：二 |                                                   | 天气：多云           | 气温：15°~22° |
| 监理人员动态： 1人       |                                                   | 材料进场、见证取样、合格情况： |            |
| 施工人员动态： 7人       |                                                   |                 |            |
| 施工机械动态：          |                                                   |                 |            |
| 施工进度情况           | 巨润新材料施工点2#屋顶光伏直流线放线，桥架安装，光伏组件线串接，1#屋面未施工已完成安装97%。 |                 |            |
| 检查发现的问题          | 要求施工人员注意红、黑线缆分开绑扎。                                |                 |            |
| 处理措施、意见、结果       | 无                                                 |                 |            |
| 协调内容及其它          | 无                                                 |                 |            |
| 记录人              | 邹勇                                                | 总监签阅            | 王兰杰        |