

监理工作日记

项目名称: 浙江巨润新材料科技有限公司 3200KWp 分布式光伏发电项目

2020年10月26日 星期: 一		天气: 多云转阴	气温: 9° ~ 19°
监理人员动态: 1人 施工人员动态: 7人 施工机械动态:		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工进度情况	巨润新材料施工点2#屋面直流线绑扎整理, 汇流箱3X25电缆内部接线, 屋面光伏支架组件安装97%。		
检查发现的问题	汇流箱内部接线完成,基本符合要求,箱内防火泥未打,要求后续防火泥封堵到位。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	郭雷	总监签阅	王立杰