

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020 年 6 月 12 日 星期：五		天气：晴	气温：26° ~ 32°
监理人员动态：1人 施工人员动态：5人 施工机械动态：电动扳手		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	兄弟标准件施工外屋面安装夹具，施工新屋面完成约 60%，其它屋面未施工。		
检查发现的问题	查看兄弟标准件施工点夹具安装，测量夹具间距误差 ±1cm，符合要求		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	监理例会召开，业主未到场，电话沟通后，无问题。		
记录人	郭通	总监签阅	王立杰