

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020年 6 月 22 日 星期：一		天气：阴有阵雨	气温：25° ~ 27°
监理人员动态： 1人 施工人员动态： 5人 施工机械动态：		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	兄弟标准件 2# 安装安全护栏，随雨雅施工点，加固施工 兄弟标准件，下午未施工，阵雨。		
检查发现的问题	兄弟标准件施工点，加工安全护栏临时用电未做防雨措施，天气潮湿且有阵雨要求现场做好临时用电防护。		
处理措施、意见、结果	现场要求速持插座。		
协调内容及其它	无		
记录人	邵 曾	总监签阅	王立杰