

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020 年 8 月 21 日 星期：五		天气：晴	气温：25 ~ 35
监理人员动态：1人 施工人员动态：10人 施工机械动态：无		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	兄弟标准件施工点2#屋面更换全部完成，屋面光伏线缆敷设2#屋面组件安装完成，5#加固铁板焊接基本完成，5#将新材料施工点屋面支架制作安装，壁丽雅屋面安装导轨组件。		
检查发现的问题	查看兄弟标准件施工点，加固铁板焊接情况，要求焊接注意安全，屋面安装组件完成，光伏线缆敷设，要求五、黑线一通分开绑扎。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	郭雷	总监签阅	王立杰