

监理工作日记

项目名称: 浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020 年 9 月 16 日 星期: 三		天气: 小雨转阵雨	气温: 20°-24°
监理人员动态: 1人 施工人员动态: 2人 施工机械动态: 无		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工进度情况	小雨, 为标准化屋面整理线缆, 随雨屋面安装导轨组件, 巨润新材料施工点安装导轨组件。		
检查发现的问题	巨润新材料屋面组件有部分接头未做防水措施。		
处理措施、意见、结果	要求施工方做好接头防水措施, 放组件下方或包裹起来。		
协调内容及其它	无		
记录人	郭雷	总监签阅	王立杰