

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020 年 9 月 2 日 星期三		天气：多云	气温：25° ~ 33°
监理人员动态： 1人 施工人员动态： 17人 施工机械动态： 无		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	兄弟标准件施工点屋面组件安装，光伏直流线、逆变器接线迅速，顺利可佳屋面安装导轨组件，正副安装导轨组件。		
检查发现的问题	兄弟标准件施工点屋面组件安装，符合要求，逆变器接线铜鼻子紧固到位，无松动。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	郭雷	总监签阅	王立杰