

监理工作日记

项目名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

2020 年 9 月 5 日 星期：六		天气：多云	气温：23' ~ 30'
监理人员动态： 1人 施工人员动态： 25人 施工机械动态：		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	又希标准件施工点中屋面安装组件基本完成。直流穿套管、壁网雅屋面拆气楼铁穿轨组件、已旧新材料施工点屋面安装穿轨组件。		
检查发现的问题	查看兄弟标准件施工点屋面安装组件，符合要求，要求施工人员直流线管阻黑线交叉处套管加长，阻黑线引接角去。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	邵南	总监签阅	王立志