

监 理 日 志

工程名称: 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目					
日期	2024/11/17	星期	六	气候	晴
气温	11℃~36℃				
监理人员动态:	1人		材料进场, 取样见证, 合格情况:		
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	升降车				
施工部位 进度情况	1. 施工方材料区加工 1 型制砖孔。 2. 3号厂房加固安装 科拉索和 1 型制。 3. 4号厂房加固安装 科拉索和 1 型制。				
检查发现的问题	1 型制砖孔过大, 不符合图纸设计要求。				
处理措施·意见·结果	下整改通知单 1 份, 三日回复。				
协调内容或其他					
记录人	李进川		总监审阅		

