

监 理 日 志

工程名称: 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2024年11月14日 星期四	气候	晴	气温	22℃-36℃
监理人员动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	加固 13人 安装队				
施工机械动态:	升降车 4台				
施工部位 进度 情况	1. 安装平台 3、4、5号屋面 临边防护完成。 2. 加固平台 3号厂房 L型钢 安装完成 5%, 隅撑 3%, 拉条、斜拉条。 3. L型钢 加工。				
检查发现的 问题					
处理措施· 意见· 结果					
协调内容 或其他					
记录人	李建成	总监签阅			