

监 理 日 志

工程名称: 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2024年7月20日 星期一	气候	晴	气温	25℃~38℃
监理人员动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	3人				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度 情况	4号厂房屋面光伏安装完成 20%.				
检查发现的 问题					
处理措施· 意见· 结果					
协调内容 或其他	安装光伏组件时: 1. 安装工人佩戴安全带在组件支架上 2. 工具桶或电动板手工具不能放在组件上				
记录人	李俊	总监签阅			