

监 理 日 志

工程名称: 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020年8月17日	气候	晴	气温	22℃~31℃
监理人员动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	13人				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度情况	1. 4号屋面穿线管 55%. 2. 5号屋面穿线管 10%.				
检查发现的问题	4号屋面个穿线管未做保护套				
处理措施·意见·结果	现场告知, 整改完成				
协调内容或其他					
记录人	李俊明	总监签阅			