

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三河湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021 年 04 月 04 日 星期：日	天气：白天： 夜间：微风转阴	气温：最高 16℃ 最低 13℃	
工作内容、遇到问题及其处理 1、87#、88#、89# 箱变区域螺栓紧固、后斜撑增加双螺母，压块排查、调整 2、91#、93# 箱变区域气控箱接线整改引报 3、升压站通讯管理机 AGC、AVC 调试完成，施工单位的整改单据已报至查岗，预计 4 月 6 日开始调试 4、检查 91#、93# 箱变区域气控箱接线整改，其安全、质量等符合规范要求			
记录人	刘晨瑞	总监签阅	徐耀生