

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021年5月10日 星期一	天气：白天： 夜间：弱阵雨	气温：最高 31℃ 最低 23℃
工作内容、遇到问题及其处理 1、因天气下雨现场无人施工 2、天津亚太抱箍更换事宜，施工单位反馈因天津亚太因生产工艺存在问题，已重新订购模具，新模具调试后已开始试生产，预计抱箍19日到货，20日开始更换		
记录人	刘晨瑞	总监签阅 徐耀生