

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三河湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021 年 5 月 11 日 星期二	天气: 白天: 夜间: 阴	气温: 最高 25℃ 最低 22℃
工作内容、遇到问题及其处理 1、因下雨天气,部分班组未施工 2、9#、10#、100#、105#箱变区域立控箱板焊接12号根 3、整组倾斜组件整改,其中30组部分立控更换 4、AGC/AVL在调试过程中,由于操作原因导致北控限发电量大于本项目限发电量,北控对此有异议,要求一是赔偿电量损失,二是更换联调单位。目前通信管理机只完成向下(场区)数据调试,地面省调联调已暂停,正在与北控沟通协调中		
记录人	刘辰瑞	总监签阅 徐耀生