

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021 年 5 月 18 日 星期二	天气: 白天: 夜间: 小雨	气温: 最高 29℃ 最低 18℃
工作内容、遇到问题及其处理 1、施工处4人, 抬机2台, 吊车1台 2、94#、100#、102#箱变区域立杆钢筋焊接 151根 3、支架钢筋除锈、防腐 4、整组倾斜组件整改 5、巡视检查现场箱变区域立杆钢筋焊接、除锈、防腐, 其数量及质量基本符合规范要求		
记录人	刘晨瑞	总监签阅
		徐耀生