

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021 年 5 月 6 日 星期: 六	天气: 白天: 夜间: 多云	气温: 最高 28℃ 最低 19℃
工作内容、遇到问题及其处理 1、施工人数 60 人, 挖机 2 台, 吊车 1 台。 2、103#箱变区域压块排查、调整, 完成 25/26 箱变区域 3、83#、84#、85#、86#、98#、100#、104#、105#、106#箱变区域主拉筋板焊接 5/4 根 4、升压站 AGC、AVC 设备调试 5、巡视检查 83#、98#箱变区域主拉筋板焊接施工, 焊缝及质量基本符合规范要求 6、整理资料		
记录人	刘晨瑞	总监签阅 徐耀生