

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三河湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021 年 7 月 18 日 星期: 日	天气: 白天: 夜间: 雨转多云	气温: 最高 28℃ 最低 26℃
--------------------------	---------------------	----------------------

工作内容、遇到问题及其处理

施工队: 38人. 挖机: 2台

1. 92#箱变区域 1.5MW 直流电缆敷设
2. 整理资料, 电缆开箱检查, 巡查组件方阵, 发现仍有下沉, 翘边现象, 要求施工方及时整改到位.

记录人	邵洪杰	总监签阅	徐耀生
-----	-----	------	-----



扫描全能王 创建