

监 理 日 志

工程名称: 浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 9 月 10 日 星期一	气候	晴	气温	18 ~ 27℃
监理人员动态:	李东明		材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态:	6h				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	逆变器交流电缆已全部安装完成 直流线半线开路电压测量, 暂未发现问题或组串。				
检查发现的问题	现场如残留的铁锈生锈情况较严重, 屋面处厂房密封胶开裂, 会导致漏雨。				
处理措施、意见、结果	已与施工单位确定整改事宜。				
协调内容或其他	会议协调施工机械: 无 会议协调施工人员: 管理人员 1 人。 会议安全交底: 文明施工现场牌范围内。				
记录人	李东明		总监签阅	王超	