

监 理 日 志

工程名称: 浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 8 月 24 日 星期一	气候	晴	气温	27~37℃	
监理人员动态:	李少川		材料进场、见证取样、合格情况: 2 台吊车 1 台			
施工方人员动态:						13 人
施工机械动态:						吊车 1 台、叉车 1 台
施工部位进度情况	屋顶组件、横梁、扁铁、角钢、检修通道布设作业。 光伏组件与检修通道分散中。					
检查发现的问题	现场组件材料堆放密集，有严重安全隐患。					
处理措施、意见、结果	签发通知单 002 要求整改。					
协调内容或其他	会审+协调+机械: 2 台吊车 1 台、1 台叉车。 会审+协调+人员 13 人、管理人员 1 人。 会审+安全、文明施工+协调+按规范办。					
记录人	李少川		总监签阅	王立杰		



扫描全能王 创建