

监 理 日 志

工程名称: 浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 8 月 1 日 星期一	气候	小雨	气温	18~23℃
监理人员动态: 李			材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态: 1人					
施工机械动态: 无					
施工 部位 进度 情况	低压交流电缆已下行敷设完成。 逆变器安装 8 台。 侧端的电缆桥架已整改完成。				
检查 发现 的 问题	逆变器支架有端位置未端焊				
处理 措施 、 意见 、 结果	已现场整改完成。				
协调 内容 或 其他	今日入场施工人员 13 人。管理 2 人。 另安全员 2 人。文明施工在可控范围内。				
记录人	李		总监签阅	王	