


监 理 日 志

工程名称: 浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 10 月 6 日 星期二	气候	晴	气温	16~21℃
监理人员动态: 1 人 施工方人员动态: 8 人 施工机械动态: 无			材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工部位进度情况	屋面接地环网与厂房连接 接地扁铁与支架连接 10% 检修通道安装 15 米				
检查发现的问题	接地环网与厂房连接处搭接面不足				
处理措施、意见、结果	乙字钢施焊单位增加固定点				
协调内容或其他	今日入场施工队 1 人, 管理人员 1 人 今日安全生产, 文明施工均控制在范围内				
记录人			总监签阅		