

监 理 日 志

日期: 2020年 09月 11日

天气: 晴

星期: 五

气温: 21℃ ~ 29℃

工程名称: 溪阳时代新能源三期10.6MW分布式光伏项目

监理工作情况	1. 检查屋面光伏支架安装固定. 支架^{接地线}连接按: 符合设计要求 2. 检查屋面组件MC4插头. 组件接地线连接. 组件安装固定. 3. 检查开关柜-二次回路柜支撑. 4. 检查箱变进线及全场各工作点安全措施无隐患.	
施工情况	施工单位 葛湖和成	施工内容及进度 1. 屋面组件. 光伏支架安装. 2. 二次回路柜支撑. 3. 每日巡检记录.
其它事项		
本日现场监理人员		田国育
记录人: 田国	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田国育.	



扫描全能王 创建