

监 理 日 志

日期: 2020 年 10 月 05 日

天气: 晴, 小雨

星期: 一

气温: 15℃ - 20℃

工程名称: 襄阳城新渡渡三期10.6MW分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 巡视厂区内 7# 8# 箱变进线敷设情况, 检查汇流箱外壳防护安装, 箱变基础整改, 接地扁钢敷设. 2. 停车场 (7# 外) 钢结构刷防腐漆, 组件安装. 3. 检查光伏作业面安全防护情况. 4. 组织召开监理例会	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	葛洲坝和成	1. 电气班继续接地扁钢, 敷设管2. 2. 停车场组件安装. 3. 今天整改点 37 处.
其它事项		
本日现场监理人员		田国友
记录人:	田国友 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 田国友	



扫描全能王 创建