

监 理 日 志

日期: 2020 年 10 月 14 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 13℃ - 21℃

工程名称: 梁河时代新城三期 0.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查 4# 5# 井箱变设备基础接地焊接是否符合要求。 2. 检查 9# 10# 井箱变设备基础混凝土基础接地焊接, 必须固定, 检查接地线敷设是否符合要求。 3. 现场确认 6# 井, 7# 井, 8# 井, 9# 井, 10# 井箱变设备基础接地线敷设是否符合要求。 4. 初步设计开管第 15 次例会, 并做会议纪要。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田同有
记录人:	田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田同有



扫描全能王 创建