

监 理 日 志

日期: 2020年 11 月 1 日

天气: 阴

星期: 日

气温: 14℃ - 18℃

工程名称: 漯河时代新城三期106MW分布式项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查停车场一期T棚光伏已电缆改造数 据. 符合项目部要求. 2. 检查验收停车场光伏组串数. 电缆均无布 砂差破土弓回坡. 符合设计要求. 3. 检查T房东侧7#8#、1#2#箱变电缆头制作.	
施 工 情 况	施工单位 芜湖和成	施工内容及进度 1. 停车场电缆为回坡完成. 2. 停车场光伏组串连接. 3. 检查光伏电缆头制作. 4. 今日施工人数13人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田国存
记录人: 田国存	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田国存	

