

监 理 日 志

日期：2020 年 08 月 17 日

天气：晴

星期：一

气温： 22—35℃

工程名称:南京国轩新能源有限公司 3.8MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	持续高温，屋面无法施工	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	四川渝庆建安建设工程有限公司	今日无材料无法施工
施 工 人 员		
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏航
记录人:苏航		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王立杰