

监 理 日 志

日期: 2022年10月10日

天气: 晴

星期: 六

气温: 13-23℃

工程名称: 国轩新能源有限公司 3.8MW 分布式光伏项目

监理工作情况	1. 检查直流电缆敷设 已架设完毕 2cm. 符合要求 2. 桥架安装 已安装完毕 95% 转角处已全部检查 已整改完毕. 3. 电缆头制作 符合规范要求.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	四川尚胜邦建筑工程有限公司	1. 直流电缆敷设. 2. 桥架安装 (已安装完成 95%). 3. 交流调试 电缆及接结完成
施工人数		施工人数 25人. 电动扳手 2把.
其它事项	无	
本日现场监理人员		葛航
记录人: 葛航		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立书