

监 理 日 志

日期: 2020年10月4日

天气: 阴

星期: 三

气温: 16-28℃

工程名称: 国轩新能源有限公司 3.8MW 分布式光伏项目

监理工作情况	1. 检查电缆敷设 架空20mm. 符合设计要求 2. 接地环网安装. 已镀锌无焊接, 防腐刷漆施工.	
施工情况	施工单位: 四川尚胜邦建筑工程有限公司	施工内容及进度: 1. 4mm电缆敷设. 3. 扁铁焊接. 2. 接地环网安装
施工人员	1. 施工人员10人.	
其它事项	无.	
本日现场监理人员: 黄航		
记录人: 黄航		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰