

监 理 日 志

工程名称: 苏州高新区枫桥工业园 1.4MW 分布式光伏发电项目

日期	2020年08月10日 星期一	气候	阴	气温	27~31℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况: 暂无			
施工方人员动态: 工人8人, 管理人员1人					
施工机械动态: /					
施工进度情况	1#屋面 1*4 光伏电缆敷设穿管; 电缆桥架铺设固定; 并网点进线吊架安装				
检查发现的问题	现场巡视检查发现, 检查光伏电缆穿管, 要求 PVC 保护管需伸入组件背面 150-200mm, 且采用防紫外线漆包线绑扎至支架上; 经现场检查除个别 PVC 伸入背板处偏短外, 其他工艺符合要求。				
处理措施、意见、结果	暂无				
协调内容或其他	暂无				
记录人	严卫忠	总监签阅	李俊平		