## 监 理 日 志

工程名称: 苏州枫桥产业园 1.4MW 分布式光伏发电项目

日期			月 02 日 昼	<u> </u>	气候		晴	气温	27 <sup>~</sup> 35℃
监理人员动态: 1人									
施工方人员动态:工人20人,管理人员2人					材料进场、取样见证、合格情况: 暂无				
施工机械动态: 吊车一台									
施部进情	2#屋面至 3#屋面交流出线电缆敷设								
检查发现的问题	1、现场巡视检查,要求电缆展放过程注意做好展放路径杂物、碎石清理工作,避免作业人员意外受伤,高温天气室外作业应按照《高温天气室外作业方案》执行,现场配备好必要的防暑降温措施; 2、检查电缆沟开挖情况,要求电缆沟基底少量碎石应清理干净,不平整的地方应人工修复;								
处理措施、意见、结果	暂无								
协调内容或其他	暂无								
记录人		严卫忠			总监签	阅	李俊平		