

监 理 日 志

工程名称: 苏州高新区枫桥工业园 1.4MW 分布式光伏发电项目

日期	2020年08月06日 星期四	气候	晴	气温	28~34℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 暂无			
施工方人员动态:	工人 10 人, 管理人员 2 人				
施工机械动态:	/				
施工进度情况	2#屋面 1*4 光伏线缆 MC4 接头制作; 电缆桥架敷设安装;				
检查发现的问题	现场巡视检查 MC4 接头制作及电缆桥架制作, 要求不同内径的电缆桥架需使用变径节或者现场加工制作, 加工制作的桥架毛边需钝化防止划伤点啦, 桥架所破坏的镀锌层需补喷锌漆;				
处理措施、意见、结果	暂无				
协调内容或其他	暂无				
记录人	严卫忠	总监签阅	李俊平		