

# 监 理 日 志

工程名称: 苏州高新区枫桥工业园 1.4MW 分布式光伏发电项目

日期	2020年08月07日 星期五	气候	多云	气温	27~33℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 暂无			
施工方人员动态:	工人8人, 管理人员1人				
施工机械动态:	/				
施工进度情况	1#屋面 1*4 光伏线缆 MC4 接头制作				
检查发现的问题	现场巡视检查 MC4 接头制作, 内侧冷压端子安装牢固, 防水圈安装适中, 外侧紧固螺母紧固到位;				
处理措施、意见、结果	暂无				
协调内容或其他	暂无				
记录人	严卫忠	总监签阅	李俊平		