

监 理 日 志

工程名称: 苏州高新区枫桥工业园 1.4MW 分布式光伏发电项目

日期	2020年08月8日 星期六	气候	阵雨	气温	27~32℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况: 暂无			
施工方人员动态: 工人8人, 管理人员1人					
施工机械动态: /					
施工进度情况	1、2#屋面至地面垂直电缆桥架内交流电缆固定、封盖板;				
检查发现的问题	现场巡视检查发现 2#屋面垂直桥架盖板固定时局部通信电缆保护管安装不到位, 已及时通知施工管理人员及时处理;				
处理措施、意见、结果	暂无				
协调内容或其他	暂无				
记录人	严卫忠	总监签阅	李俊平		