

监 理 日 志

工程名称: 浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 1 月 16 日 星期二	气候		气温	
监理人员动态: 3 人	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 工人 8 人, 管理人员 1 人					
施工机械动态:					
施工部位 进度情况	现场巡视检查屋顶 8 人安装支架, 检查, 夹果西平, 支架及索固定度基本牢固。				
检查发现的问题	支架间距安装与图纸相差较大。				
处理措施、意见、结果	通知其相学负责人, 整改。				
协调内容或其他					
记录人	邵金	总监签阅			