

监 理 日 志

工程名称: 浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 08 月 19 日 星期 三	气候	晴	气温	25~34℃
监理人员动态: 2 人	材料进场、取样见证、合格情况: 暂无				
施工方人员动态: 工人 12 人, 管理人员 3 人					
施工机械动态: 吊车一台					
施 工 部 位 进 度 情 况	新建厂房一: 组件安装, 吊装组件。				
检 查 发 现 的 问 题	1、现场巡视检查, 要求电缆展放过程注意做好展放路径杂物, 避免作业人员意外受伤, 高温天气室外作业应按照《高温天气室外作业方案》执行, 现场配备好必要的防暑降温措施; 2、吊装组件未见到吊装平台, 吊装未拉设反光带;				
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果	暂无				
协 调 内 容 或 其 他	暂无				
记录人	李香宾	总监签阅			