

监 理 日 志

工程名称: 苏州高新区枫桥工业园 1.4MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 08 月 22 日 星期 六		气候	晴	气温	25~33℃
监理人员动态：2 人			材料进场、取样见证、合格情况：暂无			
施工方人员动态：工人 13 人，管理人员 3 人						
施工机械动态：暂无						
施 工 部 位 进 度 情 况	新建厂房一：层面 BIPV 檩条安装，组件安装。					
检 查 发 现 的 问 题	现场巡视检查，发现组件边框未接地保护。 现场要求必须按照图纸要求安装接地保护，					
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果	暂无					
协 调 内 容 或 其 他	暂无					
记录人		李香宾		总监签阅		