

监 理 日 志

工程名称: 浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 9 月 27 日 星期 四	气候	晴	气温	19-21 度
监理人员动态: 2 人 施工方人员动态: 工人 5 人, 管理人员 2 人 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施 工 部 位 进 度 情 况	新建厂房: 安装角驰压型板及装饰铝件				
检 查 发 现 的 问 题	现场巡视检查: 角驰压型板固定不牢固				
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果	要求施工方重新固定角驰压型板				
协 调 内 容 或 其 他					
记录人	李安良		总监签阅		