

监 理 日 志

日期：2020 年 12 月 19 日

天气：多云

星期：六

气温：-4-3°

工程名称：宿迁电站增容优化工程项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视要求总包单位做好防疫及安全措施，进场施工人员必须测量体温，检查健康码并戴好口罩。 2、严格按照规范要求安装组件间接地跨接线、焊接接地环网、安装支架拉杆、焊接点刷漆防腐。 3、整理完善监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海上电 电力工程 有限公司	1、现场今天 9 名施工人员组件间接地跨接线、焊接接地环网、支架焊接点刷漆防腐。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人：王明官		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：