

## 监理日志

日期: 2020 年 11 月 12 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 10—23℃

工程名称: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、查看驮龙光伏区支架基础安装、混凝土浇筑<br>2、查看驮龙光伏区桩位打孔<br>3、查看驮坑光伏区 2 号箱变基础模板安装<br>4、查看开关站开工情况<br>5、查看驮龙光伏区钢筋笼制作、<br>6、查看 B1 组塔安装<br>7、查看 16 号基坑护壁施工 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                              | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司<br><br>1、驮龙光伏区支架基础安装、混凝土浇筑<br>2、驮龙光伏区桩位打孔<br>3、驮坑光伏区 2 号箱变基础模板安装<br>4、开关站土方开挖<br>5、驮龙光伏区钢筋笼制作<br>6、B1 组塔组装<br>7、查看 16 号基坑护壁施工<br>主线: 1 号完成, 2 号完成, 4 号完成 97%岩石, 6 号完成, 7 号完成, 8 号完成, 16 号完成<br>B 线: 2 号完成, 3 号完成岩石, 4 号完成<br>A 线: 4 号完成, 5 号完成<br>C 线: 1 号完成, 2 号完成, 3 号完成, 4 号完成 |
| 其<br>他<br>事<br>项           | 钢筋笼捆扎不严, 要求全部整改                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 本日现场监理工作人员                 |                                                                                                                                      | 郭俊兴, 时金宝, 尤佳聃。                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 记录人: 尤佳聃                   |                                                                                                                                      | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):                                                                                                                                                                                              |