

监理日志

日期: 2020 年 12 月 20 日

天气: 多云转晴

星期: 日

气温: 3-10℃

工程名称: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	检查发现: 一、主线 14 号、16 号金具安装施工现场工作人员安全设备佩戴齐全。 二、主线 2 号-16 号架线已完成, 正在进行紧线、断线施工。施工现场工作人员安全设备佩戴齐全。 三、A 线 1 号塔地脚螺栓保护帽安装完成, 正在进行保护帽拆模施工。 四、升压站预制舱左侧踏步已按要求整改, 但仍不符合图纸要求, 要求继续返工整改。 五、升压站山体护坡锚杆打孔, 道路围墙施工现场工作人员安全设备佩戴齐全。 旁站驮龙光伏区 1 号变压器基础土方回填。 巡视驮龙光伏区支架安装、组件安装。				
施 工 情 况	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">施工单位</th><th style="width: 80%;">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;">中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司</td><td> 线路: 施工设备: 发电机 1 台、架线器 2 台、吊车 2 台。施工现场 70 人, 施工人员 67 名, 管理人员 3 名。主线 2 号-主线 16 号塔架线完成、主线 16 号塔-主线 2 号塔紧线、断线。主线 1 号塔-C 线 5 号塔紧线完成。主线 16 号塔接地网施工、金具安装。主线 14 号铁塔金具安装。A 线 1 号塔地脚螺栓保护帽拆模。 升压站: 施工设备: 挖掘机 1 台, 锚杆钻孔机 1 台。施工现场 35 人, 管理人员 3 名, 施工人员 32 名。预制舱内设备调试, 预制舱左侧踏步砌设, 山体护坡锚杆打孔, 道路围墙施工, 接地网焊接。升压站门口踏步粉刷抹平。 光伏区: 驮龙施工设备: 吊车 1 台, 叉车 2 台, 焊机 2 台, 挖掘机 1 台。施工现场 149 人, 管理人员 8 名, 施工人员 141 名。支架安装 42 组、组件安装 67 组, 光伏组串线 9 组, 组件之间接地扁铁焊接 11 组。1 号变压器基础土方回填 驮坑施工设备: 叉车 1 台, 三轮车 1 台。施工现场 33 人, 管理人员 2 名, 施工人员 31 名。支架安装 11 组。共完成 66 组, 完成 19%。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	线路: 施工设备: 发电机 1 台、架线器 2 台、吊车 2 台。施工现场 70 人, 施工人员 67 名, 管理人员 3 名。主线 2 号-主线 16 号塔架线完成、主线 16 号塔-主线 2 号塔紧线、断线。主线 1 号塔-C 线 5 号塔紧线完成。主线 16 号塔接地网施工、金具安装。主线 14 号铁塔金具安装。A 线 1 号塔地脚螺栓保护帽拆模。 升压站: 施工设备: 挖掘机 1 台, 锚杆钻孔机 1 台。施工现场 35 人, 管理人员 3 名, 施工人员 32 名。预制舱内设备调试, 预制舱左侧踏步砌设, 山体护坡锚杆打孔, 道路围墙施工, 接地网焊接。升压站门口踏步粉刷抹平。 光伏区: 驮龙施工设备: 吊车 1 台, 叉车 2 台, 焊机 2 台, 挖掘机 1 台。施工现场 149 人, 管理人员 8 名, 施工人员 141 名。支架安装 42 组、组件安装 67 组, 光伏组串线 9 组, 组件之间接地扁铁焊接 11 组。1 号变压器基础土方回填 驮坑施工设备: 叉车 1 台, 三轮车 1 台。施工现场 33 人, 管理人员 2 名, 施工人员 31 名。支架安装 11 组。共完成 66 组, 完成 19%。
施工单位	施工内容及进度				
中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	线路: 施工设备: 发电机 1 台、架线器 2 台、吊车 2 台。施工现场 70 人, 施工人员 67 名, 管理人员 3 名。主线 2 号-主线 16 号塔架线完成、主线 16 号塔-主线 2 号塔紧线、断线。主线 1 号塔-C 线 5 号塔紧线完成。主线 16 号塔接地网施工、金具安装。主线 14 号铁塔金具安装。A 线 1 号塔地脚螺栓保护帽拆模。 升压站: 施工设备: 挖掘机 1 台, 锚杆钻孔机 1 台。施工现场 35 人, 管理人员 3 名, 施工人员 32 名。预制舱内设备调试, 预制舱左侧踏步砌设, 山体护坡锚杆打孔, 道路围墙施工, 接地网焊接。升压站门口踏步粉刷抹平。 光伏区: 驮龙施工设备: 吊车 1 台, 叉车 2 台, 焊机 2 台, 挖掘机 1 台。施工现场 149 人, 管理人员 8 名, 施工人员 141 名。支架安装 42 组、组件安装 67 组, 光伏组串线 9 组, 组件之间接地扁铁焊接 11 组。1 号变压器基础土方回填 驮坑施工设备: 叉车 1 台, 三轮车 1 台。施工现场 33 人, 管理人员 2 名, 施工人员 31 名。支架安装 11 组。共完成 66 组, 完成 19%。				
本日现场监理工作人员	郭俊兴, 宋永武, 阎来福, 尤佳聃。				
记录人: 尤佳聃	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 郭俊兴				