

## 监理日志

日期：2021 年 08 月 24 日

天气：多云

星期：二

气温：25℃~35℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>今日对线路、龙须光伏区进行巡视：</p> <p>1、对 B 号线路接地消缺整改进行检查，发现少数地方不符合要求，已要求施工单位按照设计、规范要求进行整改。</p> <p>2、对龙须区直流电缆线消缺进行检查，发现少数直流电缆线敷设不符合要求，已要求施工单位进行整改。</p> <p>3、查看图纸、规范标准，整理资料。</p> |                                                                                                                                |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                                                                                 | 施工内容及进度                                                                                                                        |
|                            | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司                                                                                                                                                | <p>一、线路、龙须光伏区：</p> <p>1、龙须区直流电缆线相关问题消缺、地脚螺栓刷防腐处理等相关问题消缺整改。</p> <p>2、线路接地相关问题消缺整改。</p> <p>二、施工人员及设备</p> <p>1、现场施工人员共计 10 人。</p> |
| 本日现场监理工作人员                 |                                                                                                                                                                      | 郭俊兴、王道芳、王磊                                                                                                                     |
| 记录人：王磊                     |                                                                                                                                                                      | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：<br>                  |