

监理工作日记

项目名称：广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏项目

2020年 12 月 7 日 星期：一		天气：晴	气温：10 ~ 18°
监理人员动态：1人 施工人员动态：17人 施工机械动态：挖掘机1台		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	198. 20区支架、组件安装。 挖机开挖接地沟20区，桩头大焊接。接地扁铁焊接。 直流线缆接线，接汇流箱。		
检查发现的问题	检查接地扁铁焊接。焊接搭接面符合要求， 深度符合要求。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	郭雷	总监签阅	张明武