

监理工作日记

项目名称：广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏项目

2020年 11月 13日 星期：五		天气：晴	气温：16°-28°
监理人员动态：1人 施工人员动态：13人 施工机械动态：挖机1台		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	19区接地沟开挖、接地扁铁焊接。20区支架组件安装2组。		
检查发现的问题	现场无消防器材、无灭火器、要求施工方配备。		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容及其它	无		
记录人	郭清	总监签阅	张昭武